

Свидетельство № 267 выдано «21» ноября 2016г. «Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору «Верхне – Донским управлением Ростехнадзора», срок действия до «21» ноября 2019г

Организация (заказчик) проведения испытания _____
(наименование, фамилия, имя, отчество, адрес, телефон)

Электроустановки здания, код ОКП 343700 _____
(полное наименование здания по классификатору ОКП в состав которого входит электроустановка, код ОКП)

Документация: Паспорт, инструкция по эксплуатации на электроинструмента.
(организации, даты, номера)

Заявка: дата получения «__» _____ 20__г. входящий номер _____

ПРОТОКОЛ № _____
Периодическая проверка и испытание ручного электроинструмента.

зарегистрирован «__» _____ 20__г. всего страниц 2, страница 1

Проведение испытаний: начало «__» _____ 20__г., окончание «__» _____ 20__г. Место проведения испытаний: помещение

Климатические условия: Температура воздуха __°С., Влажность воздуха __%., Атмосферное давление __ мм.рт.ст.

Цель испытаний _____
(приемо-сдаточные для целей сертификации спичительные, контрольные и т.д.)

Программа испытаний: _____

Объем испытаний - в соответствии с требованиями нормативных документов (НД): Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями п.63.

Средства измерений:

Наименование	Тип	Зав.№	Характеристики			Дата поверки	Дата очередной поверки
			Диапазон	Испытательное напряжение, (В)	Класс точности		

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование электро - инструмента	Номер заводской, или инвентарный.	Номинальное напряжение, В	Класс электро - инструмента	Внешний осмотр	Проверка работы на холостом ходу не менее 5 мин	Сопротивление изоляции. Мегомметр на напряжение 500В в течении 1 минуты	Проверка исправности в цепи заземления
1	2	4	5	6	7	8	9	10

Заключение о соответствии результатов измерений и испытаний электроустановки требованиям НД: _____
(перечислить пункты, соответствующие и не соответствующие требованиям НД)

Измерения провели: Начальник ЭТЛ _____

Инженер по наладке и испытаниям _____

Протокол проверил: Начальник ЭТЛ _____
(подпись, фамилия, должность)

Частичная или полная перепечатка или размножение без разрешения исполнительной лаборатории не допустимы.
 Протокол испытаний распространяется только на электроустановку.